

# 시험 성적서

## (Certificate of Analysis)

품명 : 냉각수처리제(레지오크린)

검사항목	규격	시험결과
성상	액상	적합
pH(원액, 20℃)	3 ~ 5	3.4
비중	1.15 ~ 1.2	1.19

\* 기타 자세한 사항은 MSDS참조

용도 : 품질관리용

비고 : 이 시험성적서는 용도이외의 사용을 금함

검사담당 : 정 해운

시험일시 : 2015. 04.19

2015년 4월 21일