

## 시험 성적서

발급번호 : 제 18 - 180123 호

발급일 : 18. 1. 23.

생산일 : 18. 1. 22.

시험일자 : 18. 1. 22.

시료명 : 크리나 8% 수처리용

## 시험 결과

시험항목	단위	규격기준	결과치	시험방법
함량(CIO <sub>2</sub> )	%	8% 이상	9.0%	환경부 고시 제1999-173호
Ph	-	6.0 ~ 8.0	6.6	
비중	-	1.05 이상	1.11	자가기준

용도 : 제출용

비고 : 이 시험성적서는 먹는물관리법 제18조 제2항 및 동법시행규칙 제9조 제3항 규정에 정해진 시험방법인 환경부고시 제2013-188호 의하여 시험함.

시험자 : 구 용주 

승인자 : 조 영빈 

2018년 1월 23일